



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI
Divisione V – Regolamentazione delle infrastrutture energetiche

Alla **Regione Lombardia**

D.G. Enti locali, Montagna e Piccoli comuni
U.O. Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome
Struttura Gestione Invasi Idroelettrici, Utenze Idriche e Reti Energetiche
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano
entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

e, per conoscenza:

Alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Dipartimento Coordinamento Amministrativo
Rappresentante Unico Amministrazioni Statali
c.a. Dott. Donato Attubato
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Agli **indirizzi sottoindicati**

Alla **Terna Rete Italia S.p.A.**

Direzione Territoriale Nord Ovest - UPRI
uprimi@pec.terna.it

OGGETTO: **TERNA S.p.A.** - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dei raccordi in cavo interrato per la connessione della Cabina Primaria San Cristoforo all'elettrodotto 220 kV L14 Ricevitrice Ovest – Ricevitrice Sud nel Comune di Milano.

Posizione n. **EL-454** (da citare in tutte le comunicazioni)

**Chiusura della Conferenza di Servizi semplificata e
richiesta di Intesa alla Regione Lombardia**

In riferimento al procedimento riportato in oggetto, per il quale questa Amministrazione ha comunicato, con nota prot. n. 19356 del 3 settembre 2020, l'avvio del procedimento stesso e ha contestualmente indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, si rappresenta quanto segue:



- a) il soggetto richiedente ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso il Comune di Milano, e inoltre ha provveduto a far pubblicare il testo dell'Avviso al pubblico presso il relativo Albo Pretorio per il periodo dal 16.09.2020 al 16.10.2020. L'Avviso è stato, inoltre, pubblicato in data 16.09.2020 sia sul sito informatico della Regione Lombardia che sui Quotidiani "Il Giornale", "Il Giorno" e "Il Sole 24 Ore". A seguito delle predette comunicazioni/pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni;
- b) le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati, risultano di assenso rispetto al progetto presentato, subordinato lo stesso, in alcuni casi, a una serie di prescrizioni (cfr. Allegato).

Premesso quanto sopra, questa Amministrazione **comunica la conclusione positiva della Conferenza** sopra citata, e invita codesta Regione Lombardia a rilasciare l'**Atto di Intesa** previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)

**Marilena
Barbaro** Firmato
digitalmente da
Marilena Barbaro
Data: 2021.07.13
14:58:08 +02'00'

Allegati:

Scheda pareri rilasciati da Enti e Amministrazioni

ELENCO INDIRIZZI	
DESTINATARI	Posta Certificata
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - D.G. per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo - Divisione IV - Qualità dello sviluppo/Sezione elettrodotti - Viale Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma	cress@pec.minambiente.it
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - Dipartimento per le infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - Div. III - Via del Policlinico, 2 - 00161 Roma	dg.digheidrel@pec.mit.gov.it
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Div. III - Via Nomentana, 2 - 00161 Roma	dg.prog-div3@pec.mit.gov.it
MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano - Corso Magenta (Palazzo Litta), 24- 20123 MILANO	mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DELLA SALUTE D.G. della Prevenzione Sanitaria Ufficio IV Prevenzione del rischio fisico chimico e biologico Via G.Ribotta, 5 - 00144 ROMA	dgprev@postacert.sanita.it
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 1ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio Piazza Novelli, 1 - 20129 MILANO	aeroregione1@postacert.difesa.it
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio Via Amendola, 7 - 19100 LA SPEZIA	marina.nord@postacert.difesa.it
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito Lombardia SM - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari Via Del Carmine, 8 - 20121 MILANO	cme_lombardia@postacert.difesa.it
MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Ufficio per la Prevenzione Incendi e Rischio industriale Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA	prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per le attività territoriali Divisione V - Ispettorato Territoriale Lombardia Via Eugenio Manin, 27 - 20121 MILANO	dgat.div05.isplmb@pec.mise.gov.it
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale Via Zamboni, 1 - 40125 BOLOGNA BO	unmig.bologna@pec.mise.gov.it
REGIONE LOMBARDIA - Presidenza P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 - MILANO	presidenza@pec.regione.lombardia.it
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Sindaco Metropolitan Via Vivaio, 1 - 20122 - MILANO	protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
COMUNE DI MILANO - Ufficio del Sindaco Piazza della Scala, 2 - 20121 MILANO	protocollo@postacert.comune.milano.it
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO Via Garibaldi, 75 - 43100 PARMA	protocollo@postacert.adbpo.it
AIPO - Agenzia Interregionale per il Po Ufficio Periferico di Milano Via Torquato Taramelli, 12 - 20124 MILANO	protocollo@cert.agenziapo.it
ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile Direzione Operazioni Milano Palazzina Uffici ENAC - Aeroporto Malpensa 2000 - 21010 MALPENSA (VA)	protocollo@pec.enac.gov.it
GRUPPO A2A S.p.A. Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO	a2a@pec.a2a.eu
METROPOLITANA MILANESE S.p.A. Direzione Ingegneria Via del Vecchio Politecnico, 8 - 20121 MILANO	info@pec.metropolitanamilanese.it
TELECOM ITALIA S.p.A. C.so Bramante, 20 - 10134 - TORINO	telecomitalia@pec.telecomitalia.it
BT Italia S.p.A. Via Tucidide, 56 - 20134 Milano	btitaliaspa@pec.btitalia.it
OPEN FIBER S.p.A. Viale Laurentina, 449 - 00143 ROMA	openfiber@pec.openfiber.it
WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. Via Lorenteggio, 257 - 20152 MILANO	windtreitaliaspa@pec.windtre.it
SIELTE S.p.A. Via Valle di Perna, 1 - 00128 ROMA	direzione.sielte@legalmail.it
SPV Linea M4 S.p.A. Viale Gabriele D'Annunzio, 15 - 20123 MILANO	lineaM4@legalmail.it
REGIONE LOMBARDIA - D. G. Territorio E Protezione Civile P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 - MILANO	territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
TERNA S.p.A. Gestione Processi Amministrativi - Autorizzazioni e concertazione Via Egidio Galbani, 70 - 00153 ROMA	autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

**Raccordi in cavo interrato per la connessione della Cabina Primaria San Cristoforo
all'elettrodotto 220 kV L14 Ricevitrice Ovest – Ricevitrice Sud**

Amministrazioni ed enti che hanno rilasciato i pareri, gli assensi e i nulla osta previsti dalla normativa vigente

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Div. III - Via Nomentana, 2 - 00161 Roma	Nota prot. n. 17403 del 23.10.2020 e allegata nota del Comune di Milano – Direzione Urbanistica (prot. ingr. DGPROG n. 17190 del 21.10.2020)
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito Lombardia SM - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari	Nota prot. n. 17278 del 13.11.2020 ("Nulla Contro" ai fini militari)
MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale	Nota prot. n. 13907 del 21.10.2020 e allegata nota prot. n. 36661 del 10.09.2020 del com. Prov. VV.F. Milano
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - D. G. per le Attività Territoriali - Divisione V Ispettorato Territoriale Lombardia	Nota prot. n. 103135 del 14.09.2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale	Dichiarazione di Terna di non interferenza con attività minerarie, allegata all'istanza
COMUNE DI MILANO - Ufficio del Sindaco Piazza della Scala, 2 - 20121 MILANO	Nota prot. n. 533424 del 23.12.2020 della Direzione Urbanistica - Area Pianificazione Urbanistica Generale
ENAC – Ente Nazionale dell'Aviazione Civile Direzione Operazioni Milano Palazzina Uffici ENAC - Aeroporto Malpensa 2000 - 21010 MALPENSA (VA)	Nota Terna prot. n. 56510 del 09.09.2020 di trasmissione a ENAC della Relazione Tecnica di Asseverazione per la non sussistenza di interferenza con ostacoli e pericoli alla navigazione aerea
METROPOLITANA MILANESE S.p.A. - Direzione Ingegneria - Divisione Servizio Idrico - Via del Vecchio Politecnico, 8 - 20121 MILANO	Nota prot. n. 38795 del 07.06.2021



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali
Divisione: III[^]

Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
Divisione V – Regolamentazione delle Infrastrutture Energetiche
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la Qualità dello sviluppo
CRESS@pec.minambiente.it

TERNA RETE ITALIA
Direzione Sviluppo Rete
Funzione Autorizzazioni e Concertazione
autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

e, per conoscenza:

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale
per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche
dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

Regione Lombardia
Presidenza
presidenza@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia
D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
(Referente Intesa ai sensi del D.L. n. 239/03)
entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia
D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo
Unità Organizzativa Programmazione Territoriale e Urbanistica
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Comune di Milano
Direzione Urbanistica
Area Pianificazione Urbanistica Generale
pianificazioneurbanistica@postacert.comune.milano.it

TERNA RETE ITALIA
Direzione Territoriale Nord Ovest
uprimi@pec.terna.it

Oggetto: Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto legge n. 239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i..

Progetto: Costruzione ed esercizio dei raccordi in cavo interrato per la connessione della Cabina Primaria San Cristoforo all'elettrodotto 220 kV L14 Ricevitrice Ovest – Ricevitrice Sud nel Comune di Milano - Regione Lombardia.
POSIZIONE EL/454
Proponente: Terna Rete Italia S.p.A..

Si trasmette in allegato la nota del Comune di Milano – Direzione Urbanistica, acquisita agli atti della scrivente con prot . n. 17190 del 21 ottobre 2020 contenente l'esito dell'accertamento della conformità urbanistica agli strumenti pianificatori vigenti.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Scerbo)



DANILO SCERBO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
21.10.2020 08:45:46
UTC



Comune di
Milano

Milano, data del protocollo

DIREZIONE URBANISTICA
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la
Programmazione E i Progetti Internazionali

Divisione: III^

PEC: dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Oggetto: Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto legge n.239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i..

Costruzione ed esercizio dei raccordi in cavo interrato per la connessione della Cabina Primaria San Cristoforo all'elettrodotto 220 kV L14 Ricevitrice Ovest – Ricevitrice Sud nel Comune di Milano - Regione Lombardia-POSIZIONE EL/454 -Proponente: Terna Rete Italia S.p.A..

Con riferimento alla richiesta in oggetto del 04/09/2020 (PG 330957 del 07/09/2020) sulla base dei contenuti del PGT approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 14/10/2019, divenuto efficace in data 05/02/2020 a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva del Piano sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 6, si rileva che:

- nella tavola D.02 “Carta del Paesaggio” del Documento di Piano le aree interessate sono poste all’interno del Tessuto urbano di recente formazione e in particolare nell’Ambito del Piano “Navigli, S. Cristoforo, Barona, Ronchetto S/N”, parte ricadenti nell’Ambito di prevalenza del paesaggio urbano e specificatamente ni “Navigli storici e ambiti di tutela paesaggistica: Ambito tra Naviglio Grande e Pavese”;
- nell’Allegato 1 “Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi” del Piano delle Regole l’area ricade nell’Ambito di prevalenza del paesaggio urbano” in parte con sensibilità paesaggistica alta (Livello 4) e in parte con sensibilità paesaggisti bassa (livello 2), parte in “ Zone di preservazione e salvaguardia ambientale (PTRA_2017) e in particolare nel Grande Corridoio sensibile di Expo. Le aree ricadono inoltre nei beni sottoposti a tutela paesaggistica: “Ambito tra Naviglio Grande e Pavese e in parte in Area a verde da realizzare e valorizzare”
- nella tavola R.01 “Fattibilità e prescrizioni geologiche, idrogeologiche e sismiche” del Piano delle Regole l’area ricade nella classe di fattibilità III - Fattibilità con consistenti limitazioni, nel dettaglio l’area è in classe IIIc - aree a bassa soggiacenza della falda acquifera
- nella tavola R.02 “Indicazioni urbanistiche” del Piano delle Regole le aree interessate ricadono nei seguenti ambiti:
 - Infrastrutture viarie per il trasporto pubblico-Infrastrutture viarie esistenti
 - Ambiti per la mobilità stradale di nuova previsione poste all’interno di ambiti disciplinati da provvedimenti in itinere o dal Piano dei Servizi
 - Sistemazioni superficiale M4 – Manufatto Ronchetto
 - Verde urbanoRicadono inoltre nell’Ambito sottoposto a tutela paesaggistica tra Naviglio Grnade e Pavese (art. 136 del D.lgs n. 42/2004)” e sono ricomprese negli “Ambiti ad elevata accessibilità del trasporto pubblico”;



Comune di
Milano

- nella tavola R.06 "Vincoli di tutela e salvaguardia" le aree ricadono nei beni sottoposti a tutela con apposito provvedimento: "Ambito tra Naviglio Grande e Pavese e in parte in Area a verde da realizzare e valorizzare" . Ricadono inoltre in "Aree di preservazione e salvaguardia ambientale (PTRA_2017) e in particolare nel Grande Corridoio sensibile di Expo;
-
- nella tavola R.08 "Ostacoli e Pericoli per la navigazione aerea" del Piano delle Regole vigente, l'area in oggetto risulta sottoposta a un regime di limitazione all'edificazione e a verifiche sovraordinate ENAC, nello specifico per discariche e altre fonti attrattive di fauna selvatica;
- nella tavola R.09 "Reticolo idrografico" gli interventi interessano i tracciati delle Rogge Paimera, Bartolomea e Carleschina appartenenti al reticolo idrico privato relative fasce di rispetto. Ai sensi dell'art. 8 lett.b dell'allegato 5 al Piano delle Regole "Sono soggetti a nulla-osta idraulico/autorizzazione:
 - *Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto;"*
- nella tavola S.01 "I servizi pubblici e di interesse pubblico o generale" l'intervento interessa ambiti per le Infrastrutture e per la mobilità e trasporto pubblico;
- nella tavola S.02 "Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità" le aree interessate ricadono nei seguenti ambiti:
 - Infrastrutture viarie esistenti
 - Aree per la mobilità stradale di nuova previsione poste all'interno di ambiti disciplinati da provvedimenti in itinere o dal Piano dei Servizi
 - Sistemazioni superficiale M4 – Manufatto Ronchetto
 - Verde urbano esistente
- nella tavola S.03 "Infrastrutture verdi e blu e rete ecologica comunale" del Piano dei Servizi parte delle aree ricadono in Aree destinate all'agricoltura e in parte nelle Aree a verde urbano esistente

Considerato che ai sensi dell'art.8.3.9 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi le reti energetiche possono esse localizzate su tutto il territorio comunale le opere in progetto possono ritenersi conformi alle disposizioni del vigente PGT fatta salva l'esigenza di presentare nulla osta idraulico.

Quanto sopra non costituisce parere sulla realizzabilità dell'opera il quale verrà espresso dagli Enti locali interessati nel corso del procedimento unico di autorizzazione di cui al D.L. 239/2003 e s.m..i. avviato dal Ministero dello Sviluppo con nota n. 19356 del 3 settembre 2020.

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
GENERALE
arch. Marino Bottini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da:

arch. Ambrogina Cozzi
Area Pianificazione Urbanistica Generale
Unità Programmazioni Territoriali Tematiche
via GB Pirelli 30 - 20124 Milano
tel. +39 02 884 55055ambrogina.cozzi@comune.milano.it



COMANDO MILITARE ESERCITO LOMBARDIA

SM - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari

Via del Carmine, 8 - 20121 Milano
tel. 02 8053845 - fax 02 463830
P.E.C.: cme_lombardia@postacert.difesa.it

Prot.M_DE24469 n./ _____ / Cod. Id. LOG Ind. Cl. 10.6.6 Milano, _____
All: : 1 Ann.: //

Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi in cavo interrato per la connessione della Cabina Primaria San Cristoforo all'elettrodotto 220 kV L14 Ricevitrice Ovest - Ricevitrice Sud nel Comune di Milano - Regione Lombardia.
Posizione n. **EL-454** (da citare in tutte le comunicazioni)

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Riferimento: a. f. prot. n. 0015559 del 18/09/2020/del COMANDO 1^ REGIONE AEREA;
- b. f. prot. n. 0009042 del 21/09/2020 del COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE;
- c. f. prot. n. 0023845 del 23/09/2020 del COMANDO MARITTIMO NORD;
- d. f. prot. n. 008503 del 24/09/2020 del 3° REPARTO INFRASTRUTTURE;
- e. f. prot. n. 007419 del 29/09/2020 del 32° REGGIMENTO TRASMISSIONI;
- f. f. prot. n. 0052057 del 30/09/2020 del COMANDO TRUPPE ALPINE;
- g. f. prot. n. 893/128-1-2007 del 25/10/2020 del COMANDO LEGIONE CARABINIERI.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In merito a quanto in oggetto, questo Comando, acquisiti i pareri tecnico-operativi favorevoli di cui in riferimento a., b., c., d., e., f., g., esprime "NULLA CONTRO", ai soli fini militari, alla realizzazione dell'opera in oggetto purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione presentata.

IL COMANDANTE
Gen. B. Michele CITTADILLA

al f. prot. n. _____
in data _____**ELENCO INDIRIZZI**

A **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**
D.G. per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari
Div. V – Regolamentazione delle Infrastrutture Energetiche
(dgisseg.div05@pec.mise.gov.it) ROMA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
D.G. per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Divisione IV - Qualità dello Sviluppo/Sezione elettrodotti
(cress@pec.minambiente.it) ROMA

e, per conoscenza:

TERNA S.p.A.
Direzione Territoriale Nord Ovest
(uprimi@pec.terna.it) PERO (MI)

COMANDO 1° REGIONE AEREA
Reparto Territorio e Patrimonio
(aeroregione1@postacert.difesa.it) MILANO

COMANDO TRUPPE ALPINE
Segreteria Vice Comandante per il Territorio
(comalp@postacert.difesa.it) BOLZANO

COMANDO OPERAZIONI IN RETE
REPARTO C4 DIFESA
(cor@postacert.difesa.it) ROMA

3° REPARTO INFRASTRUTTURE
Ufficio Demanio
(infrastrutture_milano@postacert.difesa.it) MILANO

32° REGGIMENTO TRASMISSIONI
13° REPARTO LAVORI C4 Sezione staccata di Milano
(rgtt32@postacert.difesa.it) MILANO

COMANDO LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA
SM – Ufficio Logistico
(tmi34249@pec.carabinieri.it) MILANO

COMANDO MARITTIMO NORD
Ufficio Demanio/infrastrutture
(marina.nord@postacert.difesa.it) LA SPEZIA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Al **Ministero dello Sviluppo Economico**

Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei
sistemi energetici e geominerari

Divisione V- Regolamentazione delle infrastrutture energetiche

dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Posizione EL-454. Parere del Ministero dell'Interno

Con riferimento all'oggetto, visto l'allegato parere del Comando dei VVF di Milano, si comunica, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'intervento in argomento, alle condizioni previste nel parere stesso.

IL DIRETTORE CENTRALE

(CAVRIANI)

MM/AF



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - MILANO
"In adversis securi"

Ufficio prevenzione incendi

Al Ministero dello Sviluppo Economico
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Oggetto: Indizione Conferenza dei Servizi semplificata. Parere VVF

Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi in cavo interrato per la connessione della Cabina Primaria San Cristoforo all'elettrodotto 220 kV L14 Ricevitrice Ovest – Ricevitrice Sud nel Comune di Milano - Regione Lombardia.

Posizione n. **EL-454**

Con riferimento all'istanza in oggetto, prodotta ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., dal Ministero in indirizzo, nell'ambito della Conferenza dei Servizi (istanza pervenuta al Comando il 03/09/2020 e protocollata al n. 19356) esaminata, per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi, la relativa documentazione progettuale, si riscontra che la stessa risulta CONFORME alle normative di sicurezza vigenti.

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Direttore Vice Dirigente
Dott. Ing. Tommaso DI LENA



Per delega del Comandante Provinciale
responsabile del procedimento
Primo Dirigente Vicario Dott. Ing. Felice IRACÀ



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

Divisione V - Ispettorato Territoriale Lombardia - ITLo -

e-mail it.lombardia@mise.gov.it - PEC dgat.div05.isplmb@pec.mise.gov.it

III^ UNITA' OPERATIVA – RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Infrastrutture e la
Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari
Div IV Impianti, Infrastrutture e Sistemi di Rete
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

TERNA RETE ITALIA S.p.A.
uprimi@pec.terna.it

TELECOM Italia
aolmilano@pec.telecomitalia.it
coordinamento_milano@telecomitalia.it
assistenzascavi_lo@telecomitalia.it

per conoscenza

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Direzione I^ Vigilanza, Controllo, Azione
Ispettiva, Programmazione
dgat.dg@pec.mise.gov.it

TERNA Rete Elettrica Nazionale SPA
autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

*Rif. Pratica Mise n. **EL-454.PB/2020/02***

OGGETTO: EL-454 – Autorizzazione ai sensi dell' art 1-sexies del Decreto Legge 29 Agosto 2003 n.239 convertito con modifica dalla legge 27 Ottobre 2003 n. 290 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio dei raccordi in cavo interrato per la connessione della cabina primaria San Cristoforo all'elettrodotto 220kv L14 ricevitrice ovest-ricevitrice sud nel Comune di Milano- Regione Lombardia. -

Si fa riferimento alla nota prot. n. 19356 del 31 Agosto 2020, con la quale codesta Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzativo nonché l'indizione dell'avvio di una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona, in relazione all'istanza dalla Terna Rete Italia S.p.A. datata 03-09-2020 (rif. GRUPPO TERNA/P202000041857-08/07/2020), prot. mise. AOO_ENE n. 0019356).

Considerato che Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato a questo ITLo la "DICHIARAZIONE D'IMPEGNO" nota TRISPA-NO UPRI-AUT prot. 100573 del 07/09//2020; con la suddetta istanza, la società



si impegna a realizzare le opere in essa indicate secondo le modalità tecniche e la normativa vigente in materia ed in conformità al progetto allegato.

Per quanto sopra, si rilascia **parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio** dell'opera in oggetto specificata, in base a quanto disciplinato dalla " *Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe*" (circolare del Ministero delle Comunicazioni n.0070820 del 04/10/2007).

Nell'eventualità che i parametri elettrici non abbiano subito variazioni, è sufficiente da parte di Terna Rete Italia S.p.A. produrre un'autocertificazione che attesti la regolarità elettrica precedente dell'elettrodotto.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte di Terna Rete Italia S.p.A., il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze elettriche sia statiche che sotterranee nonché la relazione di calcolo sulla compatibilità elettromagnetica in conformità alle Norme CEI 103-6 e successive con impianti TLC della Rete Pubblica di Comunicazioni e la comunicazione delle date d'inizio e fine lavori, inviando inoltre all'Ispettorato Territoriale la comunicazione della richiesta dell'attestato di conformità delle opere elettriche, con le modalità previste nella procedura sopracitata., per permettere ai funzionari preposti dell'Ispettorato Territoriale Lombardia di effettuare le previste verifiche tecniche

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte di Terna Rete Italia S.p.A., di tutte le prescrizioni previste nella dichiarazione d'impegno

Il presente parere è concesso in dipendenza della lettera d'impegno e dell'atto di sottomissione presentate da Terna Rete Italia S.p.A., senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n.1775/1933 e dal D.lgs. n.259/2003.

Amministrazione competente: Ministero Sviluppo Economico
Responsabile dell'istruttoria: Bartolo Pelliccio 0265502257
Responsabile del Procedimento: Ft.Bertuccio Giovanni tel 0265502236

Firmato digitalmente da: Guida Iorio
Data: 11/09/2020 16:30:29
(Dott.ssa Guida Iorio)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

Divisione V - Ispettorato Territoriale Lombardia - ITLo -

e-mail it.lombardia@mise.gov.it - PEC dgat.div05.isplmb@pec.mise.gov.it

III^ UNITA' OPERATIVA – RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Infrastrutture e la
Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari
Div IV Impianti, Infrastrutture e Sistemi di Rete
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

TERNA RETE ITALIA S.p.A.
uprimi@pec.terna.it

TELECOM Italia
aolmilano@pec.telecomitalia.it
coordinamento_milano@telecomitalia.it
assistenzascavi_lo@telecomitalia.it

per conoscenza

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Direzione I^ Vigilanza, Controllo, Azione
Ispettiva, Programmazione
dgat.dg@pec.mise.gov.it

TERNA Rete Elettrica Nazionale SPA
autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

*Rif. Pratica Mise n. **EL-454.PB/2020/02***

OGGETTO: EL-454 – Autorizzazione ai sensi dell' art 1-sexies del Decreto Legge 29 Agosto 2003 n.239 convertito con modifica dalla legge 27 Ottobre 2003 n. 290 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio dei raccordi in cavo interrato per la connessione della cabina primaria San Cristoforo all'elettrodotto 220kv L14 ricevitrice ovest-ricevitrice sud nel Comune di Milano- Regione Lombardia. -

Si fa riferimento alla nota prot. n. 19356 del 31 Agosto 2020, con la quale codesta Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzativo nonché l'indizione dell'avvio di una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona, in relazione all'istanza dalla Terna Rete Italia S.p.A. datata 03-09-2020 (rif. GRUPPO TERNA/P202000041857-08/07/2020), prot. mise. AOO_ENE n. 0019356).

Considerato che Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato a questo ITLo la "DICHIARAZIONE D'IMPEGNO" nota TRISPA-NO UPRI-AUT prot. 100573 del 07/09//2020; con la suddetta istanza, la società



si impegna a realizzare le opere in essa indicate secondo le modalità tecniche e la normativa vigente in materia ed in conformità al progetto allegato.

Per quanto sopra, si rilascia **parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio** dell'opera in oggetto specificata, in base a quanto disciplinato dalla “ *Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe*” (circolare del Ministero delle Comunicazioni n.0070820 del 04/10/2007).

Nell'eventualità che i parametri elettrici non abbiano subito variazioni, è sufficiente da parte di Terna Rete Italia S.p.A. produrre un'autocertificazione che attesti la regolarità elettrica precedente dell'elettrodotto.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte di Terna Rete Italia S.p.A., il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze elettriche sia statiche che sotterranee nonché la relazione di calcolo sulla compatibilità elettromagnetica in conformità alle Norme CEI 103-6 e successive con impianti TLC della Rete Pubblica di Comunicazioni e la comunicazione delle date d'inizio e fine lavori, inviando inoltre all'Ispettorato Territoriale la comunicazione della richiesta dell'attestato di conformità delle opere elettriche, con le modalità previste nella procedura sopracitata., per permettere ai funzionari preposti dell'Ispettorato Territoriale Lombardia di effettuare le previste verifiche tecniche

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte di Terna Rete Italia S.p.A., di tutte le prescrizioni previste nella dichiarazione d'impegno

Il presente parere è concesso in dipendenza della lettera d'impegno e dell'atto di sottomissione presentate da Terna Rete Italia S.p.A., senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n.1775/1933 e dal D.lgs. n.259/2003.

Amministrazione competente: Ministero Sviluppo Economico
Responsabile dell'istruttoria: Bartolo Pelliccio 0265502257
Responsabile del Procedimento: Ft.Bertuccio Giovanni tel 0265502236

Firmato digitalmente da: Guida Iorio
Data: 11/09/2020 16:30:29
(Dott.ssa Guida Iorio)

DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE

Oggetto : Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Progetto: *Linea AT in cavo interrato nel Comune di Milano
Ricevitrice Ovest – Ricevitrice Sud
Raccordi per il collegamento in entra - esce alla linea 220 kV "Ricevitrice Ovest - Ricevitrice Sud" della nuova cp San Cristoforo, nel comune di Milano (MI)*

Titolare: *Terna S.p.A.*

Premesso che la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il sottoscritto *Nicoletta Frattini*, progettista dell'impianto indicato in oggetto, dichiara di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del *01/07/2020* e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.

La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84.

n.	Latitudine N	Longitudine E Greenwich
[1]	45°26 ' 25.8065"	09°08 ' 18.7033"
[2]	45°26 ' 25.4522"	09°07 ' 55.0294"
[3]	45°26 ' 14.1259"	09°07 ' 47.2552"

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993.

Torino, 01/07/2020

IL PROGETTISTA

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PROVINCIA DI TORINO
arch. Nicoletta FRATTINI
n° 8433**



Comune di
Milano

Milano, 23/12/2020

DIREZIONE URBANISTICA
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza
dei sistemi energetici e geominerari

Divisione V – Regolamentazione delle infrastrutture
energetiche

Via Molise, 2 – 00187 Roma

PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

p.c.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale per la crescita sostenibile e la
qualità dello sviluppo

Divisione IV – Qualità dello sviluppo/Sezione
elettrorodotti

Viale Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma

PEC: cress@PEC.minambiente.it

Referente per la Società Terna S.p.A.

Direzione Territoriale Nord Ovest

Unità Progettazione e Realizzazione Impianti

Via Galileo Galilei, 18 – 20016 Pero (MI)

PEC: uprimi@pec.terna.it

**Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi in cavo interrato per la connessione della Cabina Primaria San Cristoforo all'elettrodotto 220 kV L14 Ricevitrice Ovest – Ricevitrice Sud nel Comune di Milano - Regione Lombardia.
Posizione n. EL-454**

Con riferimento alla richiesta in oggetto del 03/09/2020 (PG 330833 del 07/09/2020) la scrivente Area, in data 17/11/2020 (PG 467045) ha reso le proprie determinazioni relative al progetto in autorizzazione, tenuto conto dei contributi pervenuti dalle altre Aree competenti del Comune di Milano.

Successivamente la società Terna S.p.A. con nota protocollata in data 25/11/2020 (PG 482998) e successiva integrazione protocollata in data 15/12/2020 (PG 516596), esprimeva alcune considerazioni in riferimento al progetto del cavo interrato chiarendo alcuni aspetti di natura tecnica.

In particolare, la Società Terna S.p.A. confermava la non percorribilità dell'ipotesi di posa dei cavi AT su via Merula, prospettata dalla scrivente Area, a causa di problemi di interferenza fisica tra le opere di Terna e di Unareti e altri





Comune di
Milano

sottoservizi esistenti sia in sede di realizzazione sia nella successiva fase di esercizio e manutenzione, assicurando che *“in fase di sviluppo del progetto esecutivo verranno attivati i coordinamenti e adottate tutte le soluzioni più opportune al fine di minimizzare l’interferenza tra l’intervento viabilistico [nuova viabilità Enna-Chiodi] e il tracciato dell’elettrodotto in oggetto”*.

La medesima confermava, inoltre, che, *“per quanto riguarda l’ottenimento del nulla osta idraulico sono stati contattati i gestori delle rogge interferite”*.

Si richiama, inoltre, il parere in merito all’accertamento di conformità urbanistica dell’opera in oggetto, trasmesso, in data 27 ottobre 2020 (PG 421866), dalla scrivente Area al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali - Divisione: III^A, mediante il quale, a fronte del fatto che ai sensi dell’art. 8.3.9 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del PGT del Comune di Milano le reti energetiche possono essere localizzate su tutto il territorio comunale, le opere in progetto si ritenevano conformi alle disposizioni del vigente PGT fatta salva l’esigenza di presentare nulla osta idraulico.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Area esprime parere favorevole in merito alla proposta avanzata, a condizione che la medesima:

- si coordini dal punto di vista progettuale con la prevista nuova viabilità Enna-Chiodi, la cui realizzazione è stata prescritta dal CIPE nell’ambito del progetto della Linea M4, con Deliberazione n° 66/2013, al fine di ricucire il tessuto urbano interrotto dal tracciato della linea metropolitana minimizzandone, per quanto possibile le eventuali interferenze;
- non precluda l’utilizzo a fini agricoli dell’area individuata come “Area agricola di livello comunale” nella tavola R.02 del Piano delle Regole del PGT vigente;
- non alteri lo stato dei luoghi delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 (tutela in forza della DGR n. 5/62221 del 30 dicembre 1994 - Tutela del Naviglio Grande e Pavese in Comune di Milano) e individuate come “aree a verde da mantenere o valorizzare”.

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
arch. Marino Bottini

TRISPA-NO-UPRI-AUT

A MEZZO PEC

Spett. le
ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
Direzioni Operazioni Nord Ovest
Palazzina Uffici ENAC – Aeroporto Malpensa 2000
PEC: protocollo@pec.enac.gov.it

E.p.c. Spett. le
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza
dei Sistemi Energetici e Geominerari
Divisione V – Regolamentazione delle Infrastrutture
Energetiche
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Spett. le
ENAV S.p.A.
Direzione Servizi Navigazione Aerea
Funzione Progettazione Spazi Aerei
PEC: funzione.psa@pec.enav.it

Oggetto: Intervento di connessione alla Cabina Primaria San Cristoforo di proprietà Unareti S.p.A., mediante entra-esce in cavo interrato all'elettrodotto a 220 kV T.L14 "Ricevitrice Ovest – Ricevitrice Sud", nel Comune di Milano - Regione Lombardia.
Procedimento unico di autorizzazione **EL-454**

Con riferimento al procedimento autorizzativo in oggetto, con la presente si trasmette la Relazione Tecnica di Asseverazione per la non sussistenza di interferenza con ostacoli e pericoli alla navigazione aerea degli elettrodotti in cavo interrato in progetto.

Distinti saluti.

*Unità Progettazione e Realizzazione Impianti
Il Responsabile*

Firmato digitalmente da
Pier Luigi Zanni

CN = Zanni Pier Luigi
C = IT

Referenti della pratica:

Geom. Roberto Fiorani, tel 02 2321 4564, e-mail: roberto.fiorani@terna.it, pec: uprimi@pec.terna.it

Arch. Giada Di Sante, tel: 389 1242932, e-mail: giada.disante@terna.it

Sede legale Terna Rete Italia SpA

Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia - Tel. +39 06 83138111 | terna.it

Reg. Imprese di Roma, C.F. / P.I. 11799181000 | R.E.A. 1328587

Cap. Soc. € 300.000 interamente versato - Socio Unico | Direzione e Coordinamento di Terna SpA



RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

VERIFICA POTENZIALI OSTACOLI E PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Oggetto: Intervento di connessione alla Cabina Primaria San Cristoforo di proprietà Unareti S.p.A., mediante entra-esce in cavo interrato all'elettrodotto a 220 kV T.L14 "Ricevitrice Ovest – Ricevitrice Sud", nel Comune di Milano - Regione Lombardia.
Procedimento unico di autorizzazione **EL-454**

Il sottoscritto Ing. Pier Luigi Zanni, C.F. ZNNPLG67B05E704Q, nato a Lovere (BG) il 05/02/1967, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 2759, in qualità di progettista dei lavori di cui sopra

ASSEVERA

che le nuove opere prevedono la realizzazione di cavi interrati posizionati esternamente a sedimi aeroportuali e pertanto, in applicazione della circolare ENAC n. 0037030 del 22 marzo 2012, non necessitano di Vostra approvazione o istruttoria.

Pero, 09/09/2020

Il Tecnico asseverante



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DOTTORE
INGEGNERE
PIERLUIGI
ZANNI
ALBO N° 2759
PROV. BERGAMO



Spett.li

Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Nord Ovest
Unità Progettazione e Realizzazione Impianti
Via G. Galilei 18 – 20016 Pero MI
PEC: uprimi@pec.terna.it

p.c. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
D.G. per le infrastrutture e la sicurezza dei
sistemi energetici e geominerari
Div. V – Regolamentazione delle infrastrutture
energetiche
Via Molise, 2 - 00187 ROMA
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
D.G. per la crescita sostenibile e la qualità dello
sviluppo
Divisione IV - Qualità dello sviluppo/Sezione
elettrorodotti
Viale Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma
PEC: cress@PEC.minambiente.it

Milano, 3 giugno 2021
Divisione Servizio Idrico

Oggetto: Intervento di connessione alla Cabina Primaria San Cristoforo di proprietà Unareti S.p.A.,
mediante entra-esce in cavo interrato all'elettrodotto a 220 kV T.L14 "Ricevitrice Ovest –
Ricevitrice Sud", nel Comune di Milano - Regione Lombardia.
Procedimento unico di autorizzazione EL-454.
Vs. nota prot. TERNA/P20210039263 del 13/05/2021

Con la presente, facendo seguito a Vostra nota ricevuta a mezzo PEC – (riferimento in oggetto) in cui,
a valle del sopralluogo con i Nostri tecnici tenutosi in data 30 marzo 2021 e degli elaborati progettuali
integrativi trasmessici, concordati preliminarmente in via informale, nei quali sono state apportate le
modifiche e integrazioni di approfondimento al fine di rendere l'intervento compatibile con le reti
esistenti del SII, si chiedeva a MM S.p.a. la conclusione del parere di competenza in pendenza delle
informazioni integrative richieste, siamo a comunicarVi quanto segue.

In merito al parere di competenza **Rete Fognatura**, visti i nuovi elaborati trasmessi che recepiscono
quando condiviso in sede di sopralluogo tecnico, si conferma che i Vostri interventi previsti rispettano
le distanze necessarie a garantire i futuri interventi manutentivi sui manufatti in Nostra gestione.
Si comunica altresì che prima di iniziare i lavori si richiede di avvisare la funzione tecnica MM RAR
(Rete Acque Reflue – responsabile Arch. Benedetto Del Cogliano) in tempi utili per potere
programmare le Nostre attività di Sorveglianza.

Si evidenzia comunque che, in prossimità delle 3 TOC previste nel progetto, è necessario che
l'esecutore delle opere effettui un attento controllo di verifica rispetto alla presenza dei Nostri manufatti
interferenti sia prima che dopo l'esecuzione delle opere, sempre sotto la Nostra Sorveglianza e con
opportune attività di video-ispezione e/o georadar e/o report fotografico che ben definiscano la
posizione plano altimetrica della nuova rete.



In merito al parere di competenza **Rete Acquedotto** si comunica che a seguito dei sopralluoghi effettuati congiuntamente lungo tutto il percorso interessato dal Vostro progetto in esame, non si sono riscontrate situazioni di possibile interferenza con le nostre tubazioni se non in corrispondenza di quelle traversanti. Si comunica altresì che i Vostri tecnici hanno effettuato gli opportuni rilievi e hanno confermato che le Vostre infrastrutture saranno posate a quote decisamente più profonde, di fatto risolvendo le potenziali interferenze emerse in prima analisi, rispetto a quelle della rete acquedotto; anche in questo caso si richiede, in tempi utili prima dell'esecuzione delle lavorazioni, in corrispondenza delle potenziali interferenze di cui sopra, di contattare la funzione RAC (Rete Acquedotto – responsabile ing. Teresa Gentile) per opportuna notizia dell'avvio lavori così da garantire le attività di Sorveglianza da parte dei tecnici MM.

Rimanendo a disposizione per il prosieguo delle attività si coglie l'occasione per inviare i nostri migliori saluti.

Andrea Aliscioni
Direttore Servizi Idrico

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Aliscioni', is written over the typed name and title.

Oggetto: Intervento di connessione alla Cabina Primaria San Cristoforo di propriet? Unareti S.p.A., mediante entra-esce in cavo interrato all_elettrodotto a 220 kV T.L14 _Ricevitrice Ovest _ Ricevitrice Sud_, nel Comune di Milano - Regione Lombardia. - prot.n. 0038795 del 07/06/2021 - MM

Buongiorno,
si trasmette in allegato nota relativa all'oggetto.
Cordiali saluti
MM S.p.A.
Divisione Servizio Idrico

MM 0038795 del 07-06-2021